

仕 様 書

1. 件 名 山形地方気象台空調機フィルター等清掃及び目視点検
2. 履行場所 山形市緑町1－5－77 山形地方気象台
3. 履行期限 令和8年1月30日
4. 対象機器 別紙のとおり
5. 点検内容
 - (1) 冷暖房装置室内機・室外機・外気処理空調機について、別紙のとおり点検を行い、不備がある場合は速やかに報告すること。
 - (2) 交換したフィルターは、清掃を行い次回交換用として指定場所へ適正に保管すること。
 - (3) 機械室の外気処理空調機の中性能フィルター2枚を新品に交換し、既設品は廃棄処分すること。
 - (4) 庁舎屋上にあるファンルーム内の送(排)風機2台について、以下の点検を行なう。
点検内容：モーター絶縁、異音、振動、ファンベルトの点検
6. 経費の負担
 - (1) 発注者の負担
 - ・点検及び清掃等に要する電力及び水道料
 - (2) 受注者の負担
 - ・点検及び清掃等に要する用具・消耗品
7. 監 督 発注者が任命する監督職員により、本仕様書等の内容に適合するか否かについて、監督を行う。
8. 検 査 発注者は、給付確認のため、発注者が任命する検査職員により検査を実施する。
9. そ の 他
 - (1) 点検内容以外の有償となる部品交換等については、別途契約とする。
 - (2) 受注者は、本作業の実施にあたり、既存の施設・物品に損傷を与えた場合は、受注者の責任において速やかに復旧すること。
 - (3) 本仕様書に質疑がある場合は、係官と打ち合わせのうえその指示によること。
 - (4) 作業終了後、作業報告書及び作業工程写真（各1部）を係官に提出すること。

別 紙

	設置場所	規格			冷媒フロン		購入時期	点検項目					
					種類	充填量 (kg)		フィン	異音 振動	冷媒 漏れ	フィルター		外観
											清掃	交換	
1	1F 宿直室	東芝 (セパレート)	室内	RAS-402DRN	R410A	1.30	H23. 11. 8	○	○	○		○	○
			室外	RAS-402ADRN					○				
2	2F 資料閲覧室	東芝 (セパレート)	室内	RAS-402DRN	R410A	1.30	H23. 11. 8	○	○	○	○		○
			室外	RAS-402ADRN					○				
3	2F 宿直室	東芝 (セパレート)	室内	RAS-282DRN	R410A	1.30	H23. 11. 8	○	○	○		○	○
			室外	RAS-282ADRN					○				
4	2F 事務室(庶務)	日立 (天井埋込型)	室内	RCI-AP80K5	R410A	3.40	H26. 12. 19	○	○	○		○	○
			室外	RAS-AP80GH2					○				
5	2F 事務室 (防災・観測)	日立 (天井埋込型)	室内	RCI-AP112K3 (2台)	R410A	7.50	H24. 3. 21	○	○	○		○	○
			室外	RAS-AP224GH (1台)					○				
6	2F 台長室	日立 (天井埋込型)	室内	RCI-AP112K3	R410A	3.40	H24. 3. 21	○	○	○		○	○
			室外	RAS-AP112HN					○				
7	1F 現業室	日立 (天井型)	室内	RPC-AP140K3 (2台)	R410A	5.60	H24. 3. 21	○	○	○		○	○
			室外	RAS-AP140HN (2台)					○				
8	2F 会議室	日立 (天井埋込型)	室内	RCI-GP140K1	R410A	4.40	H31. 2. 27	○	○	○		○	○
			室外	RAS-AP140HN2					○				
9	1F 機械室	木村工機 (床置型)	室内	ARV-3000	—	—	H17. 12. 20	○	○	○		○	○

※ 交換対象のフィルターは、清掃を行い次回交換用として指定場所へ適正に保管すること。